



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Московской области)
Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по городскому округу Электросталь

ул. Красная, д. 52, г. о. Электросталь,
Московская обл., 144002
Телефон: (496)573-80-25

Заместителю Главы г. о. Электросталь
Московской области

С.А. Бобкову

ул. Мира, дом 5, г.о. Электросталь,
Московская область, 144003

27.06.2025 № УВ-139-2-10-41-129
На № 2-941 иск от 25.06.2025

Уважаемый Сергей Андреевич!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Электросталь управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области сообщает Вам, что 19.03.2025 прокуратурой города Электростали с привлечением сотрудников отдела в качестве специалистов, была проведена проверка в МБУ ДО «Детская художественная школа имени Н.Н. Лаврентьевой» расположенной по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Западная д. 15.

По результатам проверки было выявлено нарушение требований пожарной безопасности, а именно: отсутствовало устройство для самозакрывания двери ведущей на лестничную клетку (п. 14 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"). Данное нарушение было устранено 20.03.2025 года.

Объект защиты, расположенный по вышеуказанному адресу, соответствует требованиям пожарной безопасности.

Заместитель начальника
ОНД и ПР по г. о. Электросталь
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Московской области
майор внутренней службы

А.В. Соколов

Умнов Дмитрий Алексеевич
8 (496)5738025